



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление МЧС России по Калининградской области**

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: (4012) 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru  
Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области (4012) 79-99-99

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, тел. (4012) 52-92-01; E-Mail: ugpn@yandex.ru

**Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Советского  
городского округа, Неманского, Краснознаменского и Славского муниципальных районов**

238755, г. Советск, ул. Тургенева, 5, (40161) 6-71-64; E-Mail: ogpnsovetsk@mail.ru

**Предписание № 68/1/63  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа № 2 г. Неман

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника МОНД и ПР Советского городского округа, Неманского, Краснознаменского и Славского муниципальных районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Калининградской области от 09 сентября 2015 года № 68

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 05 октября по 28 октября 2015 года Дикаревым Виталием Александровичем, заместителем начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Советского городского округа, Неманского, Краснознаменского и Славского муниципальных районов проведена плановая проверка помещений муниципального автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Немана по адресу: г. Неман, ул. Октябрьская, дом 15.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Павленко Светланой Евгеньевной, директором МАОУ СОШ № 2 г. Немана и Атаманенко Александром Ярославовичем, заместитель директора по АХЧ

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
-------	---	---	--	--

1	2	3	4	5
1.	Со второго этажа здания школы отсутствует второй эвакуационный выход.	СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.2. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при площади более 300 кв. м или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек. п. 4.2.3. Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов. п. 4.2.5. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м. ширина выходов в свету - не менее 0,8 м. за исключением специально оговоренных случаев.	15.01.2017г	
2.	Люки (двери) выходов на чердак в здании школы выполнены не противопожарными 2-го типа.	СНиП 21-01-97* п. 8.4* В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф 1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м. В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.	15.01.2017г	
3.	Первичные средства пожаротушения (огнетушители), расположенные в здании школы, размещены выше 1,5 метра от уровня пола.	ППР в РФ п. 480. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.	30.07.2016.	
4.	Проходы в здании школы, служащие для эвакуации людей, при числе эвакуируемых более 50 человек не оборудованы эвакуационным освещением.	СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.1. В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение.	30.07.2016г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Заместитель начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Советского городского округа, Неманского, Краснопознаменского и Славского муниципальных районов Дикарев Виталий Александрович  
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)



«28» 10 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

Павленко Светлана Евгеньевна, директор МАОУ СОШ № 2 г. Неман  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,  
присутствовавшего при проведении проверки)

«28» 10 2015 г.