

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

236029, г. Калининград, ул. Олёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа надзорной деятельности)

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д.35; тел. (4012) 52-93-06; E-Mail: ugprn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

(телефон горячей линии 79-99-99)

Отдел надзорной деятельности Неманского и Краснознаменского муниципальных районов

УНД ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа надзорной деятельности)

238710, г. Неман, ул. Октябрьская, 13, (40162) 2-26-71; E-Mail: ogprneman@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 8/1/3

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№2 г. Немана (МАОУ СОШ №2 г. Немана)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора

ОНД Неманского и Краснознаменского муниципальных районов по пожарному надзору

(наименование органа НД)

№ 8 от «20» февраля 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

с 16 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. 11.03.2014 года, с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин. 13.03.2014 года, с

14 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. 21.03.2014 года, с 13 ч. 00 мин. по 14 ч. 00 мин. 02.04.2014 года

проведена проверка **Начальником ОНД Неманского и Краснознаменского**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

муниципальных районов УНД ГУ МЧС России по Калининградской области,

(государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

подполковником внутренней службы - главным государственным инспектором Неманского

производившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

и Краснознаменского муниципальных районов по пожарному надзору Клепиковым

Вадимом Васильевичем в отношении МАОУ СОШ №2 г. Немана



По адресу/адресам: **г. Неман, ул. Октябрьская, 15, 17, ул. Советская, 15, 17, 19, ул. Вокзальная, 7-а, 7**

При проведении проверки присутствовал (а): **Директор МАОУ СОШ №2 Павленко С.Е., заместитель по АХЧ МАОУ СОШ №2 Атаманенко А.Я.**

(указывается должность, фамилия, имена, отчество лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Предписанием	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1.	Вторые и третьи этажи корпусов №1;2;3;4;5 и первый этаж корпуса №7 школы не оборудованы вторыми эвакуационными выходами	п. 6.13 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса: Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; Ф3; Ф4.	01.09.2015г.	
2.	В учреждении отсутствует техническая документация (сертификат), на материалы, применяемые для отделки путей эвакуации в зданиях школы	- п. 1.3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - Нормативная и техническая документация на здания, строительные конструкции, изделия и материалы должна содержать их пожарно-технические характеристики, регламентируемые настоящими нормами. - п. 6.25 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.	01.09.2015г.	
3.	Планы эвакуации размещенные на этажах зданий выполнены не в фотолюминесцентном исполнении в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009	- п. 7 «Правил противопожарного режима в РФ» (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме») – На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек <i>руководитель организации</i> обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. - п. 4.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009- в зависимости от конкретных условий разрабатывают и применяют ФЭС или используют отдельные элементы ФЭС, такие как знаки безопасности, планы эвакуации, разметку контура дверей эвакуационных и аварийных выходов, сигнальную разметку для обозначения опасных мест. - п. 6.7.7 ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля» - Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов.	01.09.2015г.	
4.	Не проведена проверка внутреннего противопожарного водопровода в корпусе №2 в установленные сроки с составлением соответствующего акта.	п. 55 «Правил противопожарного режима в РФ» (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме») – Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и	01.09.2015г.	

		организуется проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.		
5.	Фактическая степень огнестойкости зданий корпусов №1 и №3 V-я (марши и площадки лестниц в зданиях деревянные) не соответствует требуемой по нормам IV-й	п. 1.23* СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» - наибольшее число мест и наибольшую этажность в зависимости от степени огнестойкости зданий общеобразовательных учреждений (далее – школ и школ-интернатов) следует принимать по табл. 6* (для двухэтажных зданий школ, с количеством учащихся до 270 человек здания школ необходимо выполнять IV-й степени огнестойкости)	01.09.2015г.	
6.	В зданиях корпусов №1 и №2 эвакуационные пути выполнены через «проходные» лестничные клетки (площадка лестничной клетки является частью коридора)	п. 6.24 СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - Эвакуационные пути следует предусматривать с учетом 6.9: они не должны включать лифты и эскалаторы, а также участки, ведущие: ...через «проходные» лестничные клетки, когда площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной...	01.09.2015г.	
7.	Имеющаяся инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ	п. 2 «Правил противопожарного режима в РФ» (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме») - В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее – руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения.	01.09.2015г.	
8.	Высота эвакуационных выходов со второго этажа здания яслей менее 1,9 м. (выходы выполнены через оконные проемы)	п. 6.16 СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - Высота эвакуационных выходов в сесту должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3. — более 50 чел.; 0,8 м — во всех остальных случаях. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.	01.09.2015г.	
9.	На пути эвакуации из первого этажа здания	п. 36 «Правил противопожарного режима в РФ» (утверждены постановлением	01.09.2015г.	

	школы по ул. Октябрьская, 17 (корпус №2) установлено декоративное дерево	Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме») – При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;		
10.	В установленный срок не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных зданий детского сада и яслей	п. 24 «Правил противопожарного режима в РФ» (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме») – Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	01.09.2015г.	
11.	Люки (двери) выходов на чердак в зданиях школы выполнены не противопожарными 2-го типа;	п. 8.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» -В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м. Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75х1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м. В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.	01.09.2015г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД Неманского и Краснознаменского
муниципальных районов УИД ГУ МЧС России по Калининградской
области - Главный государственный инспектор Неманского и
Краснознаменского муниципальных районов по пожарному надзору
Клепиков В. В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



(подпись)

«02» апреля 2014 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил (а):



(подпись)

«02» 04 2014 г.

Директор МАДУ СОИИ №2 г. Немана

Павленко С. Е.

(должность, фамилия, инициалы)